



Nr. 21

Ploiești, 03.09.2010

### COMUNICAT DE PRESĂ

#### *Deficiențele constatate în urma controalelor la unitățile sanitare din județul Prahova*

În perioada 23-26.08.2010, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Prahova a controlat **15 spitale, 3 centre de sănătate, 1 preventoriu TBC și 1 sanatoriu balneo-climateric pentru copii** constatându-se un număr de 89 deficiențe și fiind stabilite 75 de măsuri pentru eliminarea situațiilor de neconformitate.

Au avut loc 20 de analize cu factorii de conducere, câte una în fiecare unitate, în vederea soluționării neregulilor constatate și desfășurarea în condiții de siguranță a activității.

Principalele nereguli constatate se referă la tablourile de distribuție a energiei electrice cu siguranțe fuzibile necalibrate, circuite electrice cu conductoare pozate direct pe materiale combustibile, pe căile de evacuare sunt depozitate diverse materiale sau sunt amenajate spații de depozitare care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție, în cazul unei situații de urgență, căile de evacuare nu sunt marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu ușurință de către persoanele care le utilizează în caz de urgență.

**Compartimentul Informare și Relații Publice**